Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве
(наименование территориального органа МЧС России)
129 223, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 23, тел./факс: (499) 181-0396
(указывается адрес местонахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
5-й региональный отдел надзорной деятельности
(наименование органа государственного надзора)
129 223, город Москва, проспект Мира, ВВЦ, домовладение 119, строение 455, тел./факс: (499) 181-0396
(указывается адрес местонахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 821 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному образовательному учреждению средней образовательной школы №956
Директору ГБОУ СОШ №956 Балакиревой Е.Н.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ
(наименование органа ГПН)
МЧС России по городу Москве по пожарному надзору № 821 от « 05 » Ноября 20 14 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. « 24 » Ноября 20 14 г. по 11 ч. 00 мин. « 24 » Ноября 20 14 г. проведена проверка Государственным инспектором по пожарному надзору района «Южное Медведково" города Москвы – инспектором 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве лейтенантом внутренней службы Рябовым Дмитрием Павловичем,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
проводившим проверку ГБОУ СОШ №956
по адресу: г. Москва, Ул. Заповедная, д.22
совместно с И.О.Директором ГБОУ СОШ №956 Романовой Е.Л.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	*Допущена блокировка запасного выхода из помещения кухни в столовой.*	*ППР в РФ п.35, 36б*	01.03.15	
2.	*Допущена отделка путей эвакуации с более высокой пожарной опасностью (коридор правого крыла здания на первом этаже, коридор актового зала).*	*ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст.4, ст.6; ФЗ №184 от 27.12.2002 ст.46; СНиП 21-01-97 п.6.25.*	01.03.15	
3.	*В кабинете №314 допущена установка точечных дымовых пожарный извещателей на расстоянии более 4,5 м от стены.*	*ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст.4, ст.6; ФЗ №184 от 27.12.2002 ст.46; НПБ 88 – 2001 п.12.28*	01.03.15	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору района «Южное Медведково» г.Москвы – инспектор 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве Д.П.Рябов
должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору (подпись)
« 24 » Ноября 20 14 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ * 5 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА *
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. МОСКВЫ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ № 5

Предписание для исполнения получил:

_____ *И.О. Директор ГБОУ СОШ №956 Романова Е.Л.*

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« » *11ноября* 20 *14* г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 8(499)637-22-22