

МЧС РОССИИ

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление по СВАО Главного управления МЧС России по городу Москве

129 223, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 23, тел./факс: (499) 181-0396

5 региональный отдел надзорной деятельности

129 223, г. Москва, проспект Мира, домовладение 119 (ВВЦ), стр.455, тел./факс: (499) 181-0396

город Москва
(место составления акта)

« 28 »

Августа

20 14 г.

11 ч.

00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 601

« 28 » августа 20 14 г. по адресу/адресам: г. Москва, Ул. Заповедная, д.22

На основании: распоряжения (приказа) № 601 от « 15 » Августа 20 14 г.

Начальника 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве Сырцова Евгения Викторовича
была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя образовательная школа №956

Дата и время проведения проверки:

« - » - 2014 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -
« - » - 2014 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -

Общая продолжительность проверки: 1 час

Акт составлен: 5 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (подпись) 15.08.14 г. 11 ч 00 м

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Нет

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор 5-го РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве

Рябов Дмитрий Павлович

При проведении проверки присутствовали: Директор Балакирева Елена Натановна

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Напоминания не обеспечены наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. АПР в РФ п.6.
- Допущено размещение в электропроводной горючих материалов АПР в РФ п. 42к.
Выявленные нарушения устранены в ходе проверки проверки Объект находится в учебно-творческой производственно-карьерной мастерской. Двери эвакуационных выходов. Система АПС и СОУЭ находится в исправном состоянии, звуковые оповещения и сигналы оповещения пожарной безопасности, системы пожарной сигнализации (оповещения) находится в исправном состоянии и не заблокированы. Не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание № -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ✓

Подписи лиц проводивших проверку:

« 22 » 08 20 14 г.

Д.П. Рябов



С актом проверки ознакомлен(-а), копия акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ СОШ №956 Балакирева Елена Натановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ « 22 » 08 20 14 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия: 8(499)637-22-22

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

